



Rakennusvalvonta

Lupanumero			
Rakennuspaikka	Kaupunginosa/kylä	Kortteli/tilan nimi	Tontti/tilan RN:o
	Osoite		
Toimenpide			
Rakennuttaja	Nimi	Puhelin	
IV-suunnittelija	Nimi	Puhelin	
IV-työnjohtaja hakemus hyv. rak.val. <input type="checkbox"/>	Nimi	Puhelin	

Työvaihetarkastus	Varmennusmerkintä		
	Vastuuhenkilö	Päivämäärä	Allekirjoitus
Rakennuslupa ja sen ehtoihin on tutustuttu			
Rakennusvalvonnan käsittelemät IV-suunnitelmat ovat työmaalla			
Kanaviston ja kojeiden asennustarkastus suoritettu (kannakointi, liitostavat)			
Palopellit on CE-merkitty, asennusohjeita noudatettu ja asennustodistus tehty			
Tiiveys on tarkastettu tai mitattu. Pöytäkirja laadittu			
Lämpö-, palo- ja kondenssieristykset on tarkastettu			
IV-järjestelmän puhtaus on tarkastettu. Järjestelmä on puhdistettavissa (PL:t)			
Tulo- ja poistoilmaventtiilit on tarkastettu			
Ilmavirrat on mitattu ja säädetty. Pöytäkirja laadittu			
IV-järjestelmän ominaissähköteho on mitattu. Pöytäkirja laadittu			
Toimintakokeet ja äänitasomittaukset suoritettu ja iv-hätäseis testattu			
Käyttö- ja huolto-ohje on riittävässä laajuudessa valmis	IV-suunn:		
Energiaselvitykseen vaikuttavat muutokset on esitetty pääsuunnittelijalle	IV-suunn:		
Rakennustyön aikaiset muutokset on dokumentoitu suunnitelmiin	IV-suunn:		
Suoritustasoilmoitukset on luovutettu rakennuttajalle			
Kohde on toteutettu suunn. mukaisesti ja käyttöön otettavissa			
Viranomaisen IV-loppukatselmus on pidetty			

Vastuuhenkilön huomautukset ja keskeneräisyydet IV-töissä: